

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021016

Product **Redupax**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-report
A 2021-408-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 11$ dB

Testdatum
2021-08-24

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Redupax
Dikte	9 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC klik 4-7 mm

Geldig tot **2026-08-24**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

